


Pomiary emisji na instalacji wyposażonej w system redukcji Nox oraz elektrofiltr spalin

	Sprawozdanie z pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza z kotła Binder zlokalizowanego na terenie Norcospectra Sp. z o.o. w Ciechanowie	Nr pracy 113/17
		Strona 16 z 18

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW

L.p.	Data	Oznaczenie	Wynik		Przekroczenie
			Stężenie substancji w gazie w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 11 %	Ilość gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza	
1	22.03.2017	dioksyny i furany	0,011 ng/m ³	0,1 ng/m ³	-
2		Cd + Tl	< 0,000308 mg/m ³	0,05 mg/m ³	-
3		Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	< 0,011320 mg/m ³	0,5 mg/m ³	-
4		pył	1,3 mg/m ³	30 mg/m ³	-
5		SO ₂	46,2 mg/m ³	200 mg/m ³	-
6		tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu	123,7 mg/m ³	400 mg/m ³	-
7		CO	22,9 mg/m ³	100 mg/m ³	-